

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEI PRESIDI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO GLI EDIFICI E LE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020.

ELENCO DOTAZIONI DI PROPRIETÀ

Immobile	Descrizione	Matricola	Anno	Scadenza Collaudo	Scadenza Revisione
COMUNE DI ROGNO Piazza Druso, 5	IDRICO LT.6	22244	2012	10/10/2018	10/04/2018
	IDRICO LT.6	22526	2012	10/10/2018	10/04/2018
	CO2 KG.2	M82689	2003	10/04/2023	10/04/2018
	POLVERE KG.6	70169	2014	10/05/2026	10/04/2020
	POLVERE KG.6	70470	2014	10/05/2026	10/04/2020
	CO2 KG.2	M82672	2003	10/04/2023	10/04/2018
	POLVERE KG.6	70205	2014	10/05/2026	10/04/2020
	CO2 KG.2	M82681	2003	10/04/2023	10/04/2018
	POLVERE KG.6	72376	2014	10/05/2026	10/04/2020
	POLVERE KG.6	70163	2014	10/05/2026	10/04/2020
	POLVERE KG.6	65793	2002	10/04/2026	10/10/2020
	POLVERE KG.6	8896	2009	10/10/2021	10/10/2020
	POLVERE KG.6	8861	2009	10/04/2021	10/04/2018
	MANICHETTA	NR.0 1			
BIBLIOTECA Via Giardini	IDRICO LT.6 INOX	2572	2017	10/04/2029	10/04/2021
	POLVERE KG.06	191848	2016	10/10/2028	10/10/2019
	POLVERE KG.06	204370	2015	10/10/2027	10/10/2027
	MANICHETTA	NR. 01			
AUDITORIUM Via Giardini	POLVERE KG.06	64162	2002	10/04/2027	10/04/2018
	POLVERE KG.06	63371	2002	10/04/2027	10/04/2018
	POLVERE KG.06	63959	2002	10/06/2026	10/10/2020
	POLVERE KG.06	64034	2002	10/10/2027	10/10/2018
	MANICHETTA	NR. 03			
ZONA SAGRA Via G. Leopardi	POLVERE KG.06	69914	2014	10/05/2026	10/04/2020
	POLVERE KG.06	70477	2014	10/05/2026	10/04/2020
	CO2 KG.5	15002199	2015	10/10/2025	10/10/2020
	CO2 KG.5	45714	2015	10/10/2025	10/10/2020
	POLVERE KG.06	70173	2014	10/05/2026	10/04/2020
SCUOLE PRIMARIE Via Giusti	POLVERE KG.06	196701	2014	10/10/2026	10/10/2020
	POLVERE KG.06	65483	2002	10/10/2026	10/10/2020
	IDRICO LT.6	159	2005	10/10/2022	10/10/2018
	IDRICO LT.6	33871	2005	10/04/2021	10/04/2019
	IDRICO LT.6	34131	2005	10/04/2021	10/04/2019
	POLVERE KG.04	3736	2005	10/10/2029	10/10/2020
	POLVERE KG.04	3692	2005	10/10/2029	10/10/2020
	POLVERE KG.04	3755	2005	10/10/2029	10/10/2020
	POLVERE KG.06	80870	2015	10/04/2027	10/04/2018
	POLVERE KG.06	63706	2002	10/04/2026	10/04/2020
	PORTA REI 120	NR 01			

	MANICHETTA	NR 14			
	IDRANTE A COLONNA	NR 04			
PALAZZETTO DELLO SPORT Via Giusti	POLVERE KG.06	72448	2014	10/05/2026	10/10/2020
	POLVERE KG.06	194855	2014	10/05/2026	10/10/2020
	POLVERE KG.06	63708	2002	10/04/2026	10/04/2020
	POLVERE KG.06	65813	2002	10/04/2026	10/04/2020
	POLVERE KG.06	68971	2002	10/10/2026	10/10/2020
	MANICHETTA	NR 04			
MAGAZZINO Via Monte Grappa	POLVERE KG.06	132896	2008	10/04/2020	10/04/2019
	POLVERE KG.06	422700	2017	10/04/2029	10/04/2020
	POLVERE KG.06	70478	2014	10/05/2026	10/04/2020
	POLVERE KG.06	130200	2008	10/04/2020	10/10/2018
	POLVERE KG.06	79739	2015	10/04/2027	10/10/2018
	POLVERE KG.02	15575	2016	10/04/2028	10/04/2019
	POLVERE KG.02	14713	2016	10/04/2028	10/04/2019
AMBULATORIO Via A. Locatelli	POLVERE KG.06	20989	2015	10/04/2027	10/04/2018
CEAR Via Monte	POLVERE KG.09	7813	2004	10/12/2027	10/12/2018
	POLVERE KG.09	7673	2004	10/06/2028	10/06/2019
	POLVERE KG.09	7743	2004	10/06/2028	10/06/2019
	POLVERE KG.09	7815	2004	10/12/2027	10/12/2018
	POLVERE KG.09	7846	2004	10/06/2028	10/06/2019
	POLVERE KG.09	7809	2004	10/06/2028	10/06/2019
	POLVERE KG.09	7839	2004	10/06/2028	10/06/2019
	POLVERE KG.09	10580	2004	10/06/2028	10/06/2019
	PORTA REI 120	NR. 01			

Elenco delle prestazioni necessitare semestralmente secondo D.M. 10/03/98 compresa minuteria e sostituzione estintori non più assoggettabili a manutenzione, inclusa loro dismissione e fornitura di nuovi:

1. Estintori:

- pesatura degli estintori;
- controllo della pressione;
- lubrificazione delle parti avvitate;
- capovolgimento dello stesso;
- vidimazione del cartellino con matricola, mese ed anno estintori portatili.

2. Manichette:

- controllo della completezza della dotazione;
- dell'esatta collocazione in sede delle guarnizioni;
- del controllo visivo dell'integrità delle manichette.

3. Idrante a colonna:

- procederemo all'apertura degli stessi;
- controllo della tenuta e dell'esatto funzionamento dello scarico antigelo.

4. Porte REI antincendio:

- controllo delle guarnizioni autoespandenti;

- controllo della molla richiusura e tenuta meccanica;
- controllo della maniglia e/o maniglione;
- controllo delle serrature;
- registrazione di perni e molle porta a un battente.

5. Collaudo manichette, secondo le norme UNI EN 671-3 e UNI EN 10779:

- Collaudo da effettuarsi annualmente alla pressione di rete ed ogni 5 anni alla massima pressione di esercizio, con stesura delle stesse con aria o acqua, riavvolgimento e ricollocazione in sede.

6. REVISIONE (SOSTITUZIONE ESTINGUENTI), secondo la norma UNI 9994 par 5.3

- Polvere Polivalente, da sostituirsi ogni 36 mesi;
- Schiuma per estintori idrici, da sostituirsi ogni 24 mesi;
- CO2 (Anidride Carbonica), da sostituirsi ogni 60 mesi;
- Dismissione estintori non conformi.

7. COLLAUDO SERBATOIO ESTINTORE POLVERE/IDRICO, secondo norma UNI 9994-1 par 4.7

- da effettuarsi ogni 6 anni se non marcato CE, ogni 12 anni se marcato CE