



PLANIMETRIA P0 - SCALA 1:100

LEGENDA PREVENZIONE INCENDI	
[Linea gialla]	COMPARTIMENTAZIONE REI 30
[Linea blu]	COMPARTIMENTAZIONE REI 60
[Linea magenta]	COMPARTIMENTAZIONE REI 90
[Linea verde]	COMPARTIMENTAZIONE REI 120
[Linea arancione]	COMPARTIMENTAZIONE REI 180
[Fleccia verde]	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
[Fleccia rossa]	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
[Fleccia arancione]	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
[Fleccia verde con persona]	LUNGEZZA TOTALE VA DI ESODO (Les + Lec - Lom) FINO A LUOGO SICURO (LS) PASSANDO ATTRAVERSO L'USCITA FINALE (USF _A)
[Fleccia verde]	LUNGEZZA VA DI ESODO - Les
[Fleccia verde]	LUNGEZZA VA DI ESODO CORRIDOIO CIECO - Lec
[Fleccia verde]	PORZIONE DI CORRIDOIO CIECO OMESSA - Lom
[Fleccia arancione]	VA DI ESODO ESTERNA
[Simbolo porta]	PORTA TAGLIFUOCO "E"
[Simbolo porta]	PORTA TAGLIFUOCO "Ei Sa" A TENUTA DI FUMI FREDDI
[Simbolo maniglione]	MANIGLIONE ANTIPANICO - dispositivo di apertura a semplice spinta UNI EN 1125
[Simbolo filtro]	FILTRO
[Simbolo filtro]	FILTRO A PROVA DI FUMO IN SOVRAPPRESSIONE + 30Pa
[Simbolo apertura]	APERTURA DI SMALTIMENTO FUMO E CALORE
[Linea rossa]	PERIMETRO ATTESTATO SU ESTERNO
[Simbolo attacco]	ATTACCO SINGOLO PER AUTOPOMPA W.F.
[Simbolo attacco]	ATTACCO DOPIO PER AUTOPOMPA W.F.
[Simbolo muro]	MASPO A MURO DN 25
[Simbolo idrante]	IDRANTE A MURO DN 45
[Simbolo idrante]	IDRANTE SOPRASUOLO DN 70
[Simbolo idrante]	IDRANTE SOTTOSUOLO DN 70
[Simbolo area]	VERIFICA ARCA PROTETTA IDRANTE - RAGGIO 20m
[Simbolo area]	VERIFICA RAGGIUNGIBILITA' MANICHELLA DA 20m (REGOLA DEL FILO TESSO)
[Simbolo estintore]	ESTINTORE PORTATILE - Classe di fuoco 3A4 233BC - Carico massimo 6kg
[Simbolo estintore]	ESTINTORE PORTATILE A CO2 - Classe di fuoco 113B - Carico massimo 5kg
[Simbolo impianto]	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI LIVELLO IV
[Simbolo impianto]	IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE INCENDI
[Simbolo pulsante]	PULSANTE DI ALLARME MANUALE
[Simbolo pannello]	PANNELLO DI SEGNALE OTTICO ACUSTICO
[Simbolo pulsante]	PULSANTE DI SGANCIO AUTOMATICO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
[Simbolo illuminazione]	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA



Comune di Concesio
- Provincia di Brescia -
Piazza Paolo VI, 1
Tel. 030.2184000
P. IVA n. 00358520177



Sede di Milano: Via Franchetti, 2 - 20124 Milano - Italy
T +39 347.6072.102 - grambotti@agzlab.it



TITOLO

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, PER OPERA "NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ASILO NIDO VIA PASCOLI" - FINANZIATO CON PNRR -M4-C1-1.1

CODICE IDENTIFICATIVO GARA RESPONSABILE SETTORE TECNICO
CIG: B29EEAC9B2 **RUP. Arch. Flavia Gusberti**
CUP: D48H24000720001 Firma _____

OGGETTO	Cartella	Fase	Cat.	N°	R
PROGETTO ANTINCENDIO Planimetrie di prevenzione incendi Via Pascoli 10, Concesio (BS)	2406	D	VF	350	00

Formato A1 **Scala** 1:200 1:100

PROGETTO ARCHITETTONICO		PROGETTO STRUTTURALE		PROGETTO IMPIANTI	
Arch. Gianluca Zambotti	Progettazione definitiva Progettazione esecutiva	Arch. Gianluca Zambotti	Progetto e D.L.	Ing. Carlo Pennati Ing. Mauro Pozzi	Progetto Energetico e Meccanico Progetto Elettrico

DIREZIONE LAVORI		C.S.P.	
Arch. Gianluca Zambotti	Firma _____	Arch. Gianluca Zambotti	Firma _____

ESECUTORE OPERE		PROGETTO WVF	
Firma _____	Firma _____	Firma _____	Firma _____



Compilato		Verificato		Approvato	
Data: 12/09/2024	Firma: CP	Data: 12/09/2024	Firma: GZ	Data: 12/09/2024	Firma: GZ

Revisione	Descrizione	Storico compilazione	Verificato	Approvato
Rev:	Descr:	Data:	Firma:	Firma:
Rev:	Descr:	Data:	Firma:	Firma:

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' DIVULGATO A TERZI SENZA IL NOSTRO CONSENSO - TRIBUNALE COMPETENTE DI MILANO